



14. september 2022

## Afgørelse om at projekt med eldreven varmepumpe ved Nykøbing Sj Varmeværk ikke er omfattet af krav til miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

---

Odsherred Kommune har den 05. juli 2022 modtaget en VVM-ansøgning om etablering af eldrevent varmepumpeanlæg på 7 MW ved det eksisterende solvarmeanlæg med tilslutning til eksisterende fjernvarmenet og akkumuleringstank beliggende på Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj, matr. nr. Grønnehave, Nykøbing S, Jorde 22a samt 22b

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens, Bilag 2, punkt 3a): Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

### Afgørelse

Odsherred Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Vurderingen er foretaget ud fra bygherres VVM-ansøgning (bilag 1) samt projektbeskrivelsen (bilag 2).

Til grund for vurderingen er lagt vægt på, at varmepumpeanlæggene:

- Placeres på det eksisterende solvarmeanlæg og
- Vil bidrage til at fortrænge brug af gas
- Normer og grænseværdier overholdes

Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingslovens § 21.

Screeningen fremgår af vedlagte bilag 1 - VVM-ansøgning, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder, jf. § 35 stk. 1 nr. 1. De berørte myndigheder er Vand-, Natur-, Miljø- og Planteam

Ved vurderingen har Odsherred Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6 i miljøvurderingsloven

### **Begrundelse for afgørelsen**

Samlet set vurderes projektet på baggrund af dets art, dimensioner og placering ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøvurderes.

I vurderingen er lagt vægt på, at projektet hverken i anlægsfasen eller driftsfasen har vist sig at have aktiviteter, der har væsentligt indvirkning på miljøet. Herunder at det antages at projektet ikke medfører forurening, støjgener eller påvirker landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Der er i projektet opmærksomhed på relevante dispensationer samt flere niveauer af indsatser til støjdemning.

Ved vurderingen har kommunen taget hensyn til kriterierne i bilag 6 miljøvurderingsloven.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Projektet må ikke realiseres før klagefristen er udløbet for såvel denne afgørelse, som afgørelse efter vandløbsloven<sup>ii</sup>. Afgørelse efter vandløbsloven kan først gives når denne afgørelses klagefrist er udløbet.

### **Sagens oplysninger**

Nykøbing Sj varmekærk har ansøgt om tilladelse til at etablere en eldreven varmepumpe ved det eksisterende solvarmeanlæg på matr. nr. Grønnehave, Nykøbing S. Jorder 22a og 22 b, beliggende på Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 3 *Energiindustrien, a) Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmet vand*

Nykøbing Sj varmekærk ønsker at etablere en eldreven varmepumpe til udnyttelse af energien i den omkringliggende udeluft via energioptagere/kondensatorer. Etableringen af varmepumpeanlægget sker med henblik på at øge brændselsdiversiteten til gavn for forsyningsikkerheden samt nedbringe naturgasforbruget og varmeprisen for fjernvarmekunderne.

Arbejdet forventes påbegyndt i starten af 2023 og idriftsættelse senest december 2023.

Projektet må derfor ikke påbegyndes, før det er vurderet, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens §§ 16 og 21.

### **Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter**

Det er Odsherred Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-område nr. 262 "Anneberg og Ulkerup skov" jf. habitatbekendtgørelsen<sup>iii</sup>. Det skyldes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes til ikke at kunne påvirke Natura 2000-områderne og bilag IV-arter væsentligt.

Der er ikke registreret nogen forekomst af bilag IV-arter i området, hvor varmepumpeanlægget etableres. Der er i beskyttet sø beliggende ca. 100 m. nord for projektområdet registreret spidssnudet frø samt stor og lille vandsalamander. Der er ligeledes registreret spidssnudet frø i beskyttet mose ca. 150 m øst for projektområdet.

### **Begrundelse for vurderingen**

Etableringen af varmepumpeanlægget er et meget lokalt projekt, der i sig selv ikke kan give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området, da det befinder sig ca. 2 km væk.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen offentliggøres d.d. på Odsherred Kommunes hjemmeside under nyheder.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen efter § 21 kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens §50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Du skal kontakte Miljø- og Fødevarerklagenævnet på 72 40 56 00, hvis du ønsker at blive fritaget for at klage via Klageportalen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Du kan læse mere her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/vejledning/#Fritagelse-fra-klageportalen>

### **Betingelser mens en klage behandles**

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet

bestemmer noget andet. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før det ansøgte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Hvis du ønsker at indbringe kommunens afgørelser for domstolene, skal sagsanlæg ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

#### **Hvis du ønsker at se din sag igennem**

Hvis I ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er I velkomne til at kontakte Odsherred Kommune, Nina Bruus Nielsen på 59 66 60 99/ nibni@odsherred.dk.

#### **Vedlagt:**

- Bilag 1 - VVM-Ansøgning
- Bilag 2 - Projektforslag

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 1976 af 27/10/2021).

<sup>ii</sup> LBK nr. 127 af 26. januar 2017 - Bekendtgørelse af lov om vandløb.

<sup>iii</sup> BEK nr. 1595 af 6. december 2018 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.